

Nasz znak :  
GTK.III.271.2.2017

Data :  
01.06.2017 r.

Dot. postępowania przetargowego na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690”

W odpowiedzi na zapytanie dot. ogłoszonego przetargu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 w brzmieniu :

- 1) W poz.12 i poz. 12 a przedmiaru z zapisu oraz SST wynika ,ze warstwa wiążąca jest z tej samej mieszanki betonu asfaltowego jak warstw ścieralna

*(D.05.03.05) Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 war.wiążąca gr. 4 cm*

*(D.05.03.05) Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 war.ścieralna gr. 4 cm*

- 2) Poz. 14 przedmiaru (wykonanie nawierzchni żwirowej na pobocza ) Brakuje SST na pobocza 05.01.03

**poniżej wyjaśniam :**

Ad. 1 We wszystkich elementach dokumentacji przetargowej dotyczących warstwy ścieralnej i wiążącej zostanie ujęte :

**Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70,  
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm**

w miejsce ;

Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70,  
Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70,

W związku z powyższym dokonamy zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i przedłużymy termin składania ofert. Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej zgodnie z Rozdziałem VIII, pkt 7 SIWZ.

**BURMISTRZ**  
*Lech Łepicki*  
mgr Lech Łepicki