



BURMISTRZ LIPSKA  
16-315 Lipsk  
ul. Żłobikowskiego 4/2  
woj. podlaskie  
tel. 87 642-27-00

Nasz znak :  
GTK.III.271.2.2017

Data :  
02.06.2017 r.

Dot. postępowania przetargowego na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690”

W odpowiedzi na zapytanie dot. ogłoszonego przetargu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 102751 Skieblewo – Kurianka, w km 0+000 do 3+690 w brzmieniu :

- 1) W poz.12 i poz. 12 a przedmiaru z zapisu oraz SST wynika ,ze warstwa wiążąca jest z tej samej mieszanki betonu asfaltowego jak warstw ścieralna

*(D.05.03.05) Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 war.wiążąca gr. 4 cm*

*(D.05.03.05) Nawierzchnia - beton asfaltowy AC11S50/70 dla KR1 war.ścieralna gr. 4 cm*

- 2) Poz. 14 przedmiaru (wykonanie nawierzchni żwirowej na pobocza ) Brakuje SST na pobocza 05.01.03

**dodatkowo wyjaśniam :**

Ad. 1 Zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 01.06.2017 r. dokonaliśmy zmiany ogłoszenia o przetargu na stronie bzp.

Natomiast na naszej stronie [www.lipask.pl](http://www.lipask.pl) i w bip Urzędu Miejskiego w Lipsku <http://bip.um.lipask.wrotapodlasia.pl/> zamieszczamy SIWZ ze zmianami w Rozdz. III i Rozdz. XIII oraz zmienione załączniki do SIWZ :

- a) Załącznik nr 1 do siwz – Przedmiar robót,
- b) W załączniku nr 2 do siwz – Dokumentacja projektowa, zmieniamy przekrój normalny (pkt. 7)
- c) Załącznik nr 4a do formularza oferty – kosztorys ofertowy,
- d) Dodatkowo zamieszczamy sst D-05.03.05 dla warstwy ścieralnej i sst D-05.03.05a dla warstwy wiążącej,

Ad. 2.) Brakujący SST na pobocza D.05.01.03 dołączamy przy niniejszym wyjaśnieniu.

Proszę o monitorowanie naszej strony internetowej zgodnie z Rozdziałem VIII, pkt 7 SIWZ.

BURMISTRZ  
*Lech Łępicki*  
mgr Lech Łępicki