



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGIC
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

20/02/2018 10:41
DK/503/2018



0tPD28HUa

Augustów, 2018.02.14.

HK.071. 7 .2018

P. G. Bachwał
20.11.18,

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSK ZA 2017 ROK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zgodnie z § 19 i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989), przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok z terenu miasta i gminy Lipsk w oparciu o w/w rozporządzenie.

Na terenie miasta i gminy Lipsk znajdują się trzy wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę tj: Wodociąg Lipsk, Wodociąg Skieblewo, Wodociąg Krasne. Według danych otrzymanych od zarządcy wodociągów tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, na koniec 2017 roku, w/w wodociągi na terenie miasta i gminy Lipsk zaopatrywały ogółem 4 091 osób.

Wodociąg Lipsk zaopatrywał 2287 osób. Średnia produkcja wody wyniosła 171,0 m³/dobę. W ramach monitoringu jakości wody prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PPIS w Augustowie wyznaczył na sieci wodociągu Lipsk w 2017 roku, dwa punkt poboru próbek wody:

1. Sklep A. Skokowski, ul. Jermakowicza, 16-315 Lipsk,
2. SPZOZ ul. Rynek 7, 16-315 Lipsku.

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jedną próbkę wody w zakresie monitoringu kontrolnego, drugą próbkę wody w zakresie monitoringu przeglądowego. Pobrane próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 2 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Lipsk.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku wyznaczył trzy punkty poboru próbek wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Lipsku,
2. SPZOZ ul. Rynek 7, 16-315 Lipsk,
3. Sklep A. Skokowski, ul. Jermakowicza, 16-315 Lipsk,

Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego i 4 próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Wszystkie pobrane próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 3 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Lipsk.

Wodociąg Skieblewo zaopatrywał 1394 osoby. Średnia produkcja wody wyniosła 187,0 m³/dobę. W ramach monitoringu jakości wody prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PPIS w Augustowie wyznaczył na sieci wodociągu Skieblewo, wyznaczył 2 punkt poboru próbek wody:

1. Kurianka 32,
2. Skieblewo 9.

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym jedną próbkę wody w zakresie monitoringu przeglądowego i jedną próbkę wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Pobrane próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 2 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w 2017r. zarządca wyznaczył dwa punkty poboru próbek wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Skieblewie,
2. Skieblewo 9.

Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego i 4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego. Wszystkie pobrane próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 3 pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Skieblewo.

Wodociąg Krasne zaopatrywał 410 osób. Średnia produkcja wody wyniosła 36 m³/dobę. W ramach monitoringu jakości wody prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PPIS w Augustowie wyznaczył na sieci wodociągu Krasne w 2017 roku jeden punkt poboru próbek wody:

1. Nowy Lipsk 23.

Do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego. Pobrana próbka wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 1 pozytywną ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Krasne.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w 2017r. zarządca wyznaczył 1 punkt poboru próbki wody:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Krasnem.

Do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 3 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym 2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego. Pobrane próbki wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015, poz. 1989). W związku z tym PPIS w Augustowie wydał 3pozytywne oceny jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Krasne.

Ponadto w 2017r. zarządca wodociągów Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku przeprowadził wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w trzech w/w wodociągach.. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń trytu izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przypomina o informowaniu konsumentów o jakości wody na terenie miasta i gminy Lipsk na bieżąco zgodnie z otrzymywanymi ocenami o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informacja o jakości wody powinna być dostępna konsumentom i może być zawarta w rachunkach opłaty za wodę, na stronie internetowej zarządcy wodociągu lub stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Powyższe informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy miasta Lipsk, należy przekazać ludności korzystającej z wody z w/w wodociągów.

Otrzymują:

1. Burmistrz Lipska, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk
2. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Stolarska 3, 16-315 Lipsk
3. a/a.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Halina Bogdan
mgr Halina Bogdan